RZUT II PIĘTRA
SKALA 1:100

UWAGI :
1. Wszystkie przejścia instalacji przez przegrody pomiędzy różnymi strefami ogniowymi wykonać jako przejścia ppoż
2. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
3. W razie stwierdzenia innych niż założonych w projekcie warunków miejscowych, należy kontaktować się z projektantem
4. Zaleca się aby we wszystkich łazienkach w pokojach objętych opracowaniem zastosować w kratkach wentylatory wyciągowe uruchamiane światłem oraz zegarem czasowym co godzinę na 5 minut w okresie od godziny 6 do 22
5. Wszystkie przejścia przez strop wykonać w formie klap.poż. EIS120z wyzwalaczem topikowym montowanych pojedyńczo lub podwójnie (od góry i od dołu) w zależności od konstrukcji stropu
6. Na wszystkie materiały przed ich zamówieniem należy uzyskać akceptację Inspektora nadzoru Inwestorskiego
7. Materiał, formę i kolorystykę kratek nawiewnych i wywiewnych należy uzgodnić z Inwestorem zastępczym oraz Inspektorem nadzoru Inwestorskiego

SCHODY 2.S01
HALL 2.13
TOALETA 2.12b
2.11a
2.12a
TOALETA 2.10b
POKÓJ 2-OSOBOWY 2.09a
POM. SOCJALNE 2.10a
TOALETA 2.09b
Istniejący kominek - do wyłączenia/odcięcia
SALA JADALNA 2.14
POKÓJ 1-OSOBOWY 2.15a
POKÓJ 1-OSOBOWY 2.16a
POKÓJ 1-OSOBOWY 2.17a
TOALETA 2.15b
KOMUNIKACJA 2.26
TOALETA 2.18b
TOALETA 2.19b
TOALETA 2.16b
TOALETA 2.17b
TOALETA 2.20b
POKÓJ 2-OSOBOWY 2.18
POKÓJ 2-OSOBOWY 2.19
POKÓJ 1-OSOBOWY 2.20a
ISTNIEJĄCE DEMONTAŻ

pomieszczenia objęte opracowaniem na zlecenie inwestora zastępczego

anemostat nawiewny prostokątny
anemostat wywiewny prostokątny
anemostat nawiewny w jadalni prostokątny
anemostat wywiewnyy w jadalni prostokątny

PRONASAN
ul. Kopernika 2, 46-050 Tarnów Opolski
tel.: 508 495 542

MONTAŻ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA W ZAMKU MOSZNA
w ramach zadania:
"ekoZamek Moszna - termomodernizacja budynku zamku przy ul. Zamkowej 1 w Mosznej - montaż instalacji wentylacji mechanicznej"
ul. Zamkowa 1, 47-370 Zlelina dz. nr: 306/2

PROJEKT BUDOWLANY - RZUT II PIĘTRA 1:100

PROJEKTANT Inst. sanitarne	mgr inż. Paweł Sylwestrzak [redacted]	nr rys.: A2
		XII 2018