



RZUT III PIĘTRA SKALA 1:150





Kłapa p.poż. z wyzwalaczem topikowym - montaż od strony poddasza nieużytkowego



wyrzutnia okrągła Ø630



Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
27. 12. 2018
Wydział Budownictwa i Środowiska
Referee: Adam Ostrowski (Architekt Konsewator Budowlany)



Pionowe przejście z rozdzielni umieszczonej w piwnicy przez nieużytkowany szyb windy (okablowanie w urze ochronnej)


przejście p.poż. przez ścianę pomieszczenia p.poż.

przejście p.poż. przez ścianę pomieszczenia p.poż.

Zasilająca skrzynka elektryczna

projektant
20.5142.5.92.2018.40
27.11.2018

- przejście p.poż. przez strop
- kanały z blachy ocynkowanej nawiewne
- kanały z blachy ocynkowanej wywiewne
- centrala wentylacyjna wywiewno - nawiewna z rekuperacją ok. 3200 m3/h
- centrala wentylacyjna wywiewno - nawiewna z rekuperacją ok. 300 m3/h



czepnia okrągła Ø630

PRONASAN ul. Kopernika 2, 46-050 Tarnów Opolski tel.: 508 495 542	
MONTAŻ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA W ZAMKU MOSZNA w ramach zadania: "ekoZamek Moszna - termomodernizacja budynku zamku przy ul. Zamkowej 1 w Mosznej - montaż instalacji wentylacji mechanicznej" ul. Zamkowa 1, 47-370 Zielina dz. nr. 308/2	
PROJEKT BUDOWLANO - RZUT II PIĘTRA	
PROJEKTANT architektura	mgr inż. arch. Ewelina Grel
PROJEKTANT inst. sanitarne	mgr inż. Paweł Sylwestrak
PROJEKTANT instrukcja	mgr inż. Franciszek Czerwiński
nr rys.: A1	
XI 2018	