



UWAGA:

## -WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

## -MUR OPOROWY ŻELBETOWY WYKONAĆ Z BETONU C35/B30 ZGODNIE Z PW KONSTRUKCJI

-RURKI MIEDZIANE Ø2.5CM ODWADNIAJĄCE

# SĄCZKI DRENARSKIE MONTOWAC WZDŁUŻ

MURKÖW CO 1,5 - 2 M

-OKŁADZINĘ KAMIENNĄ, WYKONAĆ Z BLOCZKÓW

Z PŁASKOWCA 25x25x50 CM MUROWANYCH NA

# ZAPRAWIE CEMENTOWO - PŁASKOWEJ

KONSTRUKTOR	mgr inż. Tomasz Dobras	538/94/UW		skala <b>1:25</b>
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Tomasz Wojaś	84/93/UW		